



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.01437
(номер сертификата соответствия)

027489
(счетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕДЕЛ» (ООО «ЛЕДЕЛ»)
 (наименование и местонахождение заявителя) Адрес: 420095, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Шамиля Усманова, дом 31А.
 ОГРН: 1091690007441. Телефон +78435642070, факс +78435642070, адрес электронной почты: sales@leedel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕДЕЛ» (ООО «ЛЕДЕЛ»)
 (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: 420006, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Рахимова, дом 8, помещение 1001.
 ОГРН: 1091690007441. Телефон +78435642070, факс +78435642070.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д. 21, стр. 1. оф.
 (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.019/3 от 18.12.2014 г. до 17.12.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Светильники светодиодные, серий: «L-trade II», «L-industry Turbine», «L-trade», «L-industry», «L-industry NEW», общего назначения и аварийного (не эвакуационного) освещения согласно приложению на 1 листе (бланк № 003805), потребляемой мощностью от 5 до 280 Вт, на номинальное переменное напряжение до 265 В, выпускаемые по ТУ 3461-033-60320484-2013 «Светильники светодиодные». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НПБ 249-97 «Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», п.п 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, код ОК 034-2014 (ОКПД2) 27.40.39.113
 (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) 4.6. ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний», п.п. 12.5, 13.2, 13.3, 13.4. ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения», п.п. 22.12.2, 22.12.6, 22.15. код ТН ВЭД России 9405 10 980 8

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет о сертификационных испытаниях № ДОПБ001/08-2017 от 30.08.2017 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 132ДС/06-2017 от 29.07.2017 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 3461-033-60320484-2013 «Светильники светодиодные».
 (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.08.2017 по 30.08.2022



Руководитель
 (подпись, инициалы, фамилия)
 Заместитель руководителя
 (подпись, инициалы, фамилия)
 Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Р.Т. Шигабдинова

Д.В. Трушкин